m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0129515.12-07-2024

Fascicolo 10.6\2024\1

Pagina 1

12/07/2024

Spett.li

Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
DG Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
c.a. dott.ssa Reillo
VA@pec.mase.gov.it

E p.c.

Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

VDC MXP21 S.r.l.
vdcmxp21@legalmail.it

Servizio impianti di produzione energia
(trasmissione interna)

Oggetto:	Verifica di ottemperanza – Condizione ambientale n. 7
Procedimento:	Procedura di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ambientali n. 1, 4, 6 e 7 del decreto di compatibilità ambientale DM 74 del 05/03/2024 relativa al "Progetto di installazione di n.22 generatori con energia termica complessiva pari a 143 MW presso il data center MXP2 Vantage Data Centers Europe di Settimo Milanese (MI)".
Proponente:	VDC MXP21 Srl
ID:	VIP12704

La presente in riferimento alla comunicazione vs. prot. 0126079 in data 09/07/2024, acquisita in pari data al prot. CMM n. 0117356, con la quale si comunica l'avvio della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 1, 4, 6 e 7 del decreto di compatibilità ambientale DM 74 del 05/03/2024, chiedendo a questa Amministrazione, per quanto di competenza, di esaminare la documentazione fornita dal proponente e di esprimere un parere limitatamente alla Condizione ambientale n. 7.

In riferimento alla predetta Condizione ambientale, si è presa visione del documento denominato "VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO" predisposto dal proponente.

Si ricorda che, come stabilito nella stessa prescrizione, la verifica circa l'obbligo di predisporre la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/2006 è prevista nell'ambito della procedura AIA, tenendo conto di quanto emerso nella procedura di bonifica, definendo chiaramente le modalità di gestione delle acque meteoriche di prima pioggia che dilavano i piazzali su cui sono posti i serbatoi di gasolio e il relativo recapito e definendo modalità di prevenzione in caso di guasti, perdite accidentali o fuoriuscite di combustibile dal sistema di alimentazione dei motori, stoccaggio e rifornimento, anche

attraverso un piano di monitoraggio con la realizzazione di piezometri e sensoristica a monte e a valle.

Si comunica pertanto che la verifica di ottemperanza alla Condizione ambientale n. 7 potrà essere svolta compiutamente nell'ambito della procedura per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale, che attualmente non risulta essere stata attivata.

Cordiali saluti

La responsabile del Servizio
azioni per la sostenibilità territoriale
(Susanna Colombo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n.445/2000 e del D.Lgs. n.82/2005 e rispettive norme collegate